



PODER EXECUTIVO
Prefeitura do Município de Leopoldina
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

*Fernaz
Waldair*

Ofício nº 36/2020.

Assunto: Encaminhamento (FAZ)

DATA

Aos...../...../....., recebi estes documentos.

Ao Exmo. Sr. Presidente,

.....

Vimos na oportunidade, à honrosa presença de V. Exa., com o objetivo de responder o seguinte Requerimento oriunda desta Augusta Casa Legislativa:

Requerimento Nº 142/2020 = Informo que após estudo e análises da empresa vencedora, o local mais apropriado para a perfuração do novo poço artesiano foi a praça do referido distrito, devido a proximidade da rede de energia elétrica e da rede principal de água do distrito. Após a perfuração e instalação da bomba foi realizado a medição da vazão e constatado a quantidade de 12.800 litros/hora, salientamos ainda que o local foi tão bem escolhido que a bomba que estava programada para o local teve que ser substituída por uma de maior capacidade devido ao volume de água do novo poço. Informo ainda que a vazão é 4 vezes maior do que os demais poços do distrito de Tebas, e em relação aos demais distritos só perde para o poço de Ribeiro Junqueira que tem vazão de 14.000 l/h. Após todos os serviços concluído a população estará muito bem servida, por fim, lembramos que o distrito de Piacatuba também possui um poço em sua praça principal e nunca incomodou nenhum morador do distrito.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me renovando protestos de elevada estima e distinta consideração.

[Assinatura]
José Geraldo Cevidanes
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

DATA

Aos *29* *12* *20*, recebi estes documentos.
[Assinatura]

Ao Exmo. Sr.
VEREADOR WALDAIR BARBOSA COSTA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Leopoldina
Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA 23/12/20 14:30:48